

Sicherung der TwVersorgung der Stadt Höchstädt - Wasserbedarfsprognose bis 2060
Wasserbedarfsprognose für den TwVersorgungsbereich der Stadt Höchstädt
2025, 2030, 2040 und 2060

Jahr	Versorgungsbereich Stadt Höchstädt										
	Einwohner	Wasserbedarf			Eigenbedarf		Wasserverluste		Sicherheitszuschlag		Gesamt-wasserbedarf
		spezifisch (inkl. Groß- abnehmer)	Haushalt, Gewerbe und öffentl. Einrichtungen	Gewerbegebiets- erweiterungen	% vom Wasserbedarf	m³	% vom Wasserbedarf	m³	% vom Wasserbedarf	m³	m³
		l/(E*d)	m³	m³							
2025	6.000	136	297.840	9.289	1,0	3.071	20	61.426	2	6.143	377.769
2030	6.075	136	301.563	15.924	1,0	3.175	20	63.497	5	15.874	400.034
2040	6.210	136	308.264	29.200	1,0	3.375	20	67.493	7	23.623	431.954
2060	6.450	136	320.178	29.200	1,0	3.494	20	69.876	12	41.925	464.673



Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
 Europastraße 11 • D-35394 Giessen • Telefon 06 41 • 9 44 22 - 0

PNr.: 19028/2
 Stand: 01/20

Ersteller: SCA
 Bearbeiter: SCA

Anlage: 4
 Blatt: